

TOOL NEEDED



Strap Wrench


ASSEMBLY

NOTE: The use of a vice is recommended for proper tightening and alignment.

IMPORTANT! All threads are straight pipe and require pipe joint compound or Teflon® tape to ensure watertight connection. When securing with Teflon® tape, wrap tape around each thread 3-5 times for optimal seal.

1. Wrap Teflon® tape around threading of base support unit (A).
2. Unscrew bottom connection pipe (B) from the tee-joint. Wrap Teflon® tape around threading on both ends and reassemble.
3. Connect bottom connection pipe (B) to the base support unit (A).
4. Connect the eyewash basin drain set (C) to bottom connection pipe (B).
5. Wrap Teflon® tape around threading on both ends of the middle connection pipe (F).
6. Connect middle connection pipe (F) to the eyewash basin drain set (C).
7. Unscrew top connection pipe (G) from the two tee-joints. Wrap Teflon® tape around all threading and reassemble.
8. Connect the top connection pipe (G) to the middle connection pipe (F).
9. Unscrew all four pieces of the shower connecting pipe set (J). Wrap Teflon® tape around threading of both pipes on both ends and reassemble.
10. Take the shower connecting pipe set (J) and connect to the side of the top tee-joint. Ensure the square head plug is on top.
11. Attach the stainless steel pull rod (H) to the arm of shower ball valve (I).
12. Wrap Teflon® tape around threading of the shower head (K).


Figure 1



ASSEMBLY CONTINUED

13. Connect shower head (K) to the elbow pipe on the shower connecting pipe set (J).
14. Remove the basin drain set cap (D) from the eyewash basin drain set (C).
15. Place the eyewash basin and cover (L) onto the eyewash basin drain set (C). From the inside of the eyewash basin and cover, fasten the basin drain set cap (D) back on.
16. Unscrew the screw on the push handle (E) and connect to the basin handle.
17. Wrap Teflon® tape around threading of eyewash sprayer set (M).
18. Connect eyewash sprayer set (M) to the eyewash basin and cover (L).
19. Secure unit to the floor and run water through pipes to flush out any impurities and test for proper operation.

ASSEMBLY CONTINUED



This unit complies with the requirements of ANSI Z358.1.

ULINE

1-800-295-5510

uline.com

HERRAMIENTA NECESARIA



Llave de Correa


ENSAMBLE

 NOTA: Se recomienda usar un tornillo de banco para apretar y alinear de manera adecuada.

 IMPORTANTE! Todas las roscas son de tubo recto y requieren un sellador de tuberías o cinta Teflon® para asegurar una conexión hermética. Al usar la cinta Teflón®, aplique en cada rosca de 3-5 veces para un sellado óptimo.

1. Envuelva la cinta de Teflón® alrededor de la rosca de la unidad de soporte de la base (A).
2. Desenrosque el tubo de conexión inferior (B) de la junta en T. Envuelva la cinta de Teflón® alrededor de la rosca en ambos extremos y vuelva a ensamblar.
3. Conecte el tubo de conexión inferior (B) a la unidad de soporte de la base (A).
4. Conecte el set de drenaje del lavabo del lavaojos (C) al tubo de conexión inferior (B).
5. Envuelva la cinta de Teflón® alrededor de la rosca en ambos extremos del tubo de conexión central (F).
6. Conecte el tubo de conexión central (F) al set de drenaje del lavabo del lavaojos (C).
7. Desenrosque el tubo de conexión superior (G) de las dos juntas en T. Envuelva la cinta Teflón® alrededor de todas las roscas y vuelva a ensamblar.
8. Conecte el tubo de conexión superior (G) al tubo de conexión central (F).
9. Desenrosque todas las cuatro piezas del set del tubo de conexión de la regadera (J). Envuelva la cinta de Teflón® alrededor de la rosca de ambos tubos en ambos extremos y vuelva a ensamblar.
10. Tome el set del tubo de conexión de la regadera (J) y conecte al lateral de la junta en T superior. Asegúrese de que el tapón de cabeza cuadrada esté arriba.
11. Fije la varilla de apoyo de acero inoxidable (H) al brazo de la válvula de bola de la regadera.


Diagrama 1



CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

12. Envuelva la cinta de Teflón® alrededor de la rosca del cabezal de la regadera (K).
13. Conecte el cabezal de la regadera (K) al tubo de codo del set del tubo de conexión de la regadera (J).
14. Retire la tapa de drenaje del lavabo (D) del set de drenaje del lavabo del lavaojos (C).
15. Coloque el lavabo del lavaojos y la cubierta (L) en el set de drenaje del lavabo del lavaojos (C). Desde el interior del lavabo del lavaojos y la cubierta, vuelva a fijar la tapa de drenaje del lavabo (D).
16. Desenrosque el tornillo de la manija de empuje (E) y conecte al asa del lavabo.
17. Envuelva la cinta de Teflón® alrededor del set de atomizador del lavaojos (M).
18. Conecte el set de atomizador del lavaojos (M) al lavabo del lavaojos y la cubierta (L).
19. Asegure la unidad al piso y deje el agua correr por los tubos para eliminar impurezas y realizar pruebas para funcionamiento adecuado.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE



Esta unidad cumple con los requisitos de ANSI Z358.1.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

OUTIL REQUIS



Clé à sangle


MONTAGE

 **REMARQUE :** L'utilisation d'un étau est recommandée pour obtenir un serrage et un alignement adéquats.

 **IMPORTANT!** Tous les filetages de tuyau sont de type cylindrique et nécessitent l'utilisation de pâte ou de ruban de Téflon^{MD} afin de garantir un raccordement étanche. Lorsque vous utilisez du ruban de Téflon^{MD}, enroulez celui-ci 3 à 5 fois autour de chaque filet pour obtenir une étanchéité optimale.

1. Enroulez du ruban de Téflon^{MD} autour du filetage de la pièce de support de base (A).
2. Dévissez le tuyau de raccordement inférieur (B) du raccord en T. Enroulez du ruban de Téflon^{MD} autour des filetages aux deux extrémités et réassemblez le tout.
3. Connectez le tuyau de raccordement inférieur (B) à la pièce de support de base (A).
4. Connectez l'ensemble de vidange du bassin de lavage oculaire (C) au tuyau de raccordement inférieur (B).
5. Enroulez du ruban de Téflon^{MD} autour des filetages aux deux extrémités du tuyau de raccordement central (F).
6. Connectez le tuyau de raccordement central (F) à l'ensemble de vidange du bassin de lavage oculaire (C).
7. Dévissez le tuyau de raccordement supérieur (G) des deux raccords en T. Enroulez du ruban de Téflon^{MD} autour du filetage et réassemblez le tout.
8. Connectez le tuyau de raccordement supérieur (G) au tuyau de raccordement central (F).
9. Dévissez les quatre pièces de la tuyauterie de raccordement de la douche (J). Enroulez du ruban de Téflon^{MD} autour des filetages aux deux extrémités et réassemblez le tout.


Figure 1



MONTAGE SUITE

10. Prenez l'ensemble de tuyaux de raccordement de la douche (J) et raccordez-le sur le côté du raccord en T supérieur. Assurez-vous que le bouchon à tête carrée se trouve sur le dessus du raccord.
11. Fixez la tirette en acier inoxydable (H) au bras du robinet à bille de la douche (I).
12. Enroulez du ruban de Téflon^{MD} autour du filetage de la pomme de douche (K).
13. Connectez la pomme de douche (K) au tuyau coudé de l'ensemble de tuyaux de raccordement de la douche (J).
14. Retirez le bouchon (D) hors de l'ensemble de vidange du bassin de lavage oculaire (C).
15. Placez le bassin avec le couvercle (L) sur l'ensemble de vidange du bassin de lavage oculaire (C). Depuis l'intérieur du bassin et du couvercle, remettez en place le bouchon de l'ensemble de vidange du bassin (D).
16. Dévissez la vis de la poignée de poussée (E) et raccordez-la à la poignée du bassin.
17. Enroulez du ruban Téflon^{MD} autour du filetage du jeu de pulvérisateurs de lavage oculaire (M).
18. Connectez le jeu de pulvérisateurs (M) au bassin de lavage oculaire et au couvercle (L).
19. Fixez la douche au sol et faites circuler de l'eau à travers les tuyaux pour éliminer toutes les impuretés qui pourraient s'y trouver et pour en vérifier le bon fonctionnement.

MONTAGE SUITE



Cette douche est conforme aux exigences de la norme ANSI Z358.1.

ULINE

1-800-295-5510

uline.ca